

Certificato ambientale n. 1880-CPR-859CA-18

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: SOLARFOCUS GmbH
Werkstraße 1
4451 St. Ulrich bei Steyr
Austria

Marchio / Modello: pelletelegance 15

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a pellet)

Laboratorio di prova: NB 0408 TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
1230 Vienna
Austria

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	14	10	15	20	40
COT	mg/Nm ³	<2	5	10	15	20
NOx	mg/Nm ³	112	120	130	145	200
CO	mg/Nm ³	30	25	100	250	300
η	%	93,9	92	91	90	90

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA: 4 STELLE

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente Certificazione ambientale sono contenuti nel Rapporto di prova 15-U-314/SD datato 28.05.2015.

Data di emissione: 26.06.2018**Responsabile del laboratorio
dr.ssa Claudia Marcuzzi**